

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Łódź, dn. 14.04.2011 r.

ZP/03/2011

Wszyscy odbiorcy SWIZ

W odpowiedzi na zapytania złożone w postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy Projektu pn.: „Adaptacja budynku Kotłowni Centralnego Muzeum Włókiennictwa na cele muzeum interaktywnego”, Centralne Muzeum Włókiennictwa informuje:

- I. Wymiary krosna zakardowego wynoszą w centymetrach: 470 (długość) x 230 (szerokość) x 450 (wysokość), waga 2,5 tony. Krosno znajduje się w chwili obecnej w fabryce w Opocznie. Stan techniczny urządzenia jest dobry, maszyna jest kompletna. Krosno zostanie przekazane nieodpłatnie na rzecz Centralnego Muzeum Włókiennictwa, zdemontowane przez pracowników fabryki i przygotowane do transportu. Po stronie Wykonawcy będzie leżał transport krosna z Opoczna do Łodzi oraz jego montaż w budynku Kotłowni.
- II. Z uwagi na trudności montażowe na terenie budowy, w wycenie należy uwzględnić demontaż (jak w poz. 310 przedmiaru) zakupionego przez Wykonawcę agregatu związaną z koniecznością jego lokalizacji (montażu) w wieży Kotłowni znajdującej się na dziedzińcu muzealnym.
- III.
 - 1) W zakresie renowacji elewacji nie występuje komin.
 - 2) W wycenach dotyczących pokryć z blachy miedzianej należy przyjąć blachę o grubości 0,6mm.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

3) Wymiana pokrycia dotyczy tych części dachu, które ulegają przebudowie. Budynek A nie posiada wieży. Dach nad wieżą w budynku Kotłowni - należy wykonać wg dokumentacji. Wieża nad bud. C nie podlega opracowaniu.

4) Nie zakłada się wymiany konstrukcji więźby dachowej. Wszystkie elementy konstrukcji więźby dachowej (dźwigary) powinny być zabezpieczone preparatami do stopnia NRO)

- IV. Zakres robót objęty Tomem VIII dokumentacji projektowej – Instalacje Multimedialne wraz ze specyfikacją techniczną nie jest objęty przedmiotowym zamówieniem. Dokumentacja Projektowa (Tom VIII) w tym zakresie i specyfikacja techniczna zostały załączone do dokumentacji tylko w celach poglądowych. Stosowna informacja o tym fakcie zamieszczona została w Wykazie dokumentacji projektowej:
- " UWAGA! Powyższy tom udostępniony tylko do wglądu. Zakres nie objęty zamówieniem"* oraz w §4 ust. 2 pkt 2.22 wzoru umowy

Norbert Zawisza

Dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa